


# La perizia dell'Ufficio Tecnico Governativo del 23 agosto 1916



REPUBLICA DI SAN MARINO  
UFFICIO TECNICO GOVERNATIVO

Oggetto: **Danni ai fabbricati causati dal terremoto, in Serravalle**

San Marino, 23 agosto 1916

Per incarico dell'Ecc.ma Reggenza il sottoscritto si recò ieri a Serravalle, affine di constatare i danni prodotti ai fabbricati dal terremoto.


Le case più danneggiate si trovano nel castello e sono di proprietà di S.S. e di L. V.<sup>va</sup> B.. Tali edifici avrebbero forte bisogno di restauri, consistenti nell'applicazione di alcune chiavi tiranti in ferro, e nel rinforzo dei muri mediante buone malte di calce.

I danni subiti dagli edifici sono dipendenti dalla pessima costruzione che se fossero stati eseguiti a regola d'arte non avrebbero sofferto nulla dalle scosse del terremoto.

Questo ufficio proporrebbe quindi che l'Ecc.mo Governo obbligasse tutti i proprietari di stabili deteriorati di eseguire urgentemente i restauri necessari per il loro consolidamento.

Momentaneamente, qualora non arrivassero delle scosse di intensità maggiore, non c'è da temere alcuna disgrazia, certo sarà necessario che l'Ecc.mo Governo nell'intento pubblico obblighi singoli proprietari di eseguire i lavori necessari di consolidamento degli edifici deteriorati.

Con ossequi



ASSM, Archivio Ufficio Tecnico Governativo, BUSTE 592/610, "Documenti vari 1908-1916"

Ufficio Tecnico Governativo

Elenco delle Case Danneggiate dal terremoto del 16 corrente mese

N° Prop.	Parrocchia locale	Proprietario della casa	Abitata da	Lavori da farsi	Osservazioni in merito alla abitabilità
1	Acquaviva	S. E.	V. G. e E.	occorre assicurare il cantonale a Nord mediante collocamento di una o più chiavi di ferro, e uno sperone in basso con buoni cantonali di pietra.	Può essere ancora abitata
2	Acquaviva	B. D. dimorante al ponte di S. Maria Maddalena nel Regno D'Italia	Z. G.	Bisogna ricostruire tutto il muro della parte Nord per due piani di altezza compresi i risvolti delle due cantonate e ricostruire parte del tetto.	Non è più abitabile
3	Acquaviva	R. G.	L. Z.	Occorre demolirla	Già sgombrata dagli inquilini

Domagnano, L. P., L. P., Necessità demolire il piano superiore

4	Caccianino	Z. S.	= C. F. = T. G. = G. M.	Occorrono riparazioni urgenti, e collocare diverse chiavi di ferro	Sono già state sgombrate, e si sta provvedendo ai lavori di ristaurò
5	Caccianino	T. V.	F. A.	Bisogna ricostruire due muri alla Capanna e il tetto in parte	Può ancora essere abitata
6	Caccianino	T. A.	R. A.	E' una casa molto vecchia e molto danneggiata e occorrono molte riparazioni.	Non è abitabile
7	Domagnano, Casa Parrocchiale	Don Buccì	Don Villa e madre di Don Buccì	Si trova tutta lesionata pavimenti e soffitti che bisogna ricostruire	In parte è ancora abitabile
8	Domagnano, Sotto casa della Parrocchia	Don Buccì	Colono di Don Buccì	Occorre ricostruire diverse pareti di mattoni che sono cadute e riparazioni diverse ai muri della casa.	Si può abitare
9	Domagnano, vicino alla scuola	G. M.	R. A. e S. D.	Necessità ricostruire lo sporto del tetto della capanna e rifare tutto il tetto caduto	La casa è abitabile ancora.

11 Valdragone, M. T., colono B. A., Necessità subito l'atterramento del piano superiore

12 Valdragone, G. S., G. S., Occorrono tiranti di ferro e restauri diversi

13 Villa di Sotto, T. G., T. G. e famiglia, Occorrono tiranti di ferro e restauri ad una cantonata a Nord

14 Serravalle, nel Castello, S. S., C. M., Necessitano tiranti di ferro e diversi restauri

15 Castello, Ved. a B. L., dalla suddetta, Occorrono diverse riparazioni e tiranti di ferro

L'ASSISTENTE TEC. GOVERNATIVO  
Reffi Inaco  
23 AGO. 1916

ASSM, Istanze e documenti del Congresso, b. 52/13, seduta del 24 agosto 1916

## Ufficio Tecnico Governativo

### Elenco delle Case danneggiate dal terremoto del 16 corrente mese

N° Prop.	Parrocchia e Località	Proprietario della casa	Abitata da	Lavori da farsi	Osservazioni in merito alla abitabilità
1	Acquaviva prima casa avanti alla fonte	G. E.	V. G. e E.	occorre assicurare il cantonale a Nord mediante collocamento di una o più chiavi di ferro, e uno sperone in basso con buoni cantonali di pietra.	Può essere ancora abitata
2	Acquaviva, vicino al palazzo Masi	B. D. dimorante al ponte di S. Maria Maddalena nel Regno D'Italia	Z. G.	Bisogna ricostruire tutto il muro della parte Nord per due piani di altezza compresi i risvolti delle due cantonate e ricostruire parte del tetto.	Non è più abitabile
3	Acquaviva, ai caselli	R. G.	L. Z.	Occorre demolirla	Già sgombrata dagli inquilini

4	Domagnano, Caccianino	L. P.	L. P. e Fratelli	Necessità demolire il piano superiore	Non è più abitabile
5	Caccianino	Z. S.	= C. F. = T. G. = G. M.	Occorrono riparazioni urgenti, e collocare diverse chiavi di ferro	Sono già state sgombrate, e si sta provvedendo ai lavori di ristaurò
6	Caccianino	T. V.	F. A.	Bisogna ricostruire due muri alla Capanna e il tetto in parte	Può ancora essere abitata
7	Caccianino	T. A.	R. A.	E' una casa molto vecchia e molto danneggiata e occorrono molte riparazioni.	Non è abitabile
8	Domagnano, Casa Parrocchiale	Don Buccì	Don Villa e madre di Don Buccì	Si trova tutta lesionata pavimenti e soffitti che bisogna ricostruire	In parte è ancora abitabile
9	Domagnano, Sotto casa della Parrocchia	Don Buccì	Colono di Don Buccì	Occorre ricostruire diverse pareti di mattoni che sono cadute e riparazioni diverse ai muri della casa.	Si può abitare
10	Domagnano, vicino alla scuola	G. M.	R. A. e S. D.	Necessità ricostruire lo sporto del tetto della capanna e rifare tutto il tetto caduto	La casa è abitabile ancora.

11	Valdragone, Villa di Sotto	M. T.	colono B. A.	Necessità subito l'atterramento del piano superiore	Non è abitabile, ed è già stata sgombrata
12	Valdragone, Villa di sotto	G. S.	G. S.	Occorrono tiranti di ferro e restauri diversi	In parte non è più pel momento abitabile
13	Villa di Sotto	T. G.	T. G. e famiglia	Occorrono tiranti di ferro e restauri ad una cantonata a Nord	E' ancora abitabile
14	Serravalle, nel Castello	S. S.	C. M.	Necessitano tiranti di ferro e diversi restauri	E' ancora abitabile
15	Castello	Ved. a B. L.	dalla suddetta	Occorrono diverse riparazioni e tiranti di ferro	Si può ancora abitare

L'ASSISTENTE TEC. GOVERNATIVO  
Reffi Inaco  
23 AGO. 1916

